

검사 성적서

□ 승강기정보

건 물 명	그린내하우스		
건 물 주 소	강원도 강릉시 입암동 97-1		
호기(설치장소)	1(1,2동)	승강기 고유번호	4017-679
형 식 / 종 류	로프식 VVVF / 장애인용	운영구간(운영층수)	1-10(10)
제 조 업 체	현대엘리베이터(주)	유 지 관 리 업 체	현대엘리베이터(주)강원사무소
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,000 kg
정 격 속 도	1.5 m/s	현수로프(직경)	6 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수로프(가닥)	10 가닥

□ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
5	승강로	적합	6	구동기 공간 및 풀리 공간	적합
7	승강장문	적합	8	카 균형추 및 평형추	적합
9	현수, 보강 및 카의 상승과속/의도모자 실패 방지장치 및 보호	적합	10	가이드 레일, 역송기 및 파이널 리미트 스위치	적합
11	카와 카 출입구 벽 및 균형추 사이의 틈새	적합	12	엘리베이터 유동기	적합
13	전기설비 및 전기기구	적합	14	전기고장에 대한 보호; 제어; 우선순위	적합
15	경고 및 표시	적합	16	장애인용 및 비상용 엘리베이터의 추가요건	적합

□ 검사실시정보

검 사 종 류	수사	관 할 검 사 기 관	강원지사
검 사 실 시 일	2019.01.18	판 정 결 과	조건후합격
검 사 사 자	김■■■■	검사유효기간(보완기간)	2018.11.20 ~ 2019.11.19

승강기 검사 합격 증명서

발행번호: 제 4039 - 3 - 2019 - 21003225 - 1 호

검 사 구 분 : []완성, []정기, []수사, []정밀안전검사

건 물 명 칭 : 그린내하우스

승강기종류: 장애인용 1호기 (1,2동)

소 재 지: 강원도 강릉시 입암동 97-1

검 사 자: 김■■■■

검 사 기 관: 한국승강기안전공단이사장 2019년 01월 18일

승강기번호(ID)
4017-679

합정안전부장관

직인
합격

회실로 반영으로
합격증명서를 떼어주세요.