

검사 성적서

□ 승강기정보

건 물 명	그린내하우스		
건 물 주 소	강원도 강릉시 입암동 97-1		
호기(설치장소)	2(3,4동)	승강기 고유번호	4017-680
형식 / 종류	트프식 VVVF / 장애인용	운행구간(운행층수)	1-10(10)
제 조 업 체	현대엘리베이터(주)	유 지 관 리 업 체	현대엘리베이터(주)강원사무소
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,000 kg
정 격 속 도	1.5 m/s	현수토프(직경)	6 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수토프(가닥)	10 가닥

□ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
5	승강로	적합	6	구동기 공간 및 돌리 공간	적합
7	승강장문	적합	8	가 균형추 및 평형추	적합
9	현수 보강 및 카의 상승과속/지속회차 많은 움직임의 보호	적합	10	가이드 레일, 왕중기 및 파이널 리미트 스위치	적합
11	카와 카 출입구 벽 및 균형추 사이의 틈새	적합	12	엘리베이터 구동기	적합
13	전기설비 및 전기기구	적합	14	전기고장에 대한 보호; 제어; 우선순위	적합
15	경고 및 표시	적합	16	장애인용 및 비상용 엘리베이터의 추가요건	적합

□ 검사실시정보

검 사 종 류	수시	관 할 검 사 기 관	강원지사
검 사 실 시 일	2019.01.18	판 정 결 과	조건후합격
검 사 자	김효영	검사유효기간(보완기간)	2018.11.20 ~ 2019.11.19

승강기 검사 합격 증명서

발행번호: 제 4039 - 3 - 2019 - 21003226 - 1 호
 검사구분: []완성, []정기, []수시, []정밀안전검사
 건물명칭: 그린내하우스
 승강기종류: 장애인용 2호기 (3,4동)
 소재지: 강원도 강릉시 입암동 97-1
 검사자: 김■■■

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장
 2019년 01월 18일
 승강기번호(ID) 4017-680
 행정안전부장관 직인

화살표 방향으로
합격증명서를 보여주세요.